

## 構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/02/18 07:50	< 3.0E+00	< 5.9E+00	< 4.8E-01	2.1E+00
物揚場排水路	2026/02/18 07:40	< 3.1E+00	< 5.9E+00	< 7.2E-01	< 7.9E-01
K排水路	2026/02/18 06:00	1.1E+01	6.5E+01	< 4.9E-01	8.2E+00
BC排水路	2026/02/18 06:00	< 3.0E+00	< 5.9E+00	< 5.5E-01	< 7.2E-01
D排水路	2026/02/18 07:45	< 3.1E+00	< 5.9E+00	< 5.1E-01	< 4.6E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/02/19 07:06	4.9E+00	< 5.9E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2026/02/19 07:15	< 3.1E+00	< 6.0E-01	< 6.0E-01
K排水路	2026/02/19 06:00	1.0E+01	< 6.2E-01	7.5E+00
BC排水路	2026/02/19 06:00	< 2.7E+00	< 7.2E-01	< 6.3E-01
D排水路	2026/02/19 07:10	< 3.1E+00	< 6.1E-01	< 5.9E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。