

2026年1月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—
	No.2 【B】	1/26 採取中止	—
	No.3 【C】	—	—
	No.4 【D】	1/26 採取中止	—
	No.5 【E】	—	—
	No.6 【F】	2026/01/26 07:26	< 1.1E+01
	No.7 【G】 *	—	—
	No.8 【H】	2026/01/26 07:30	< 1.1E+01
	No.9 【J】	—	—
	No.10 【K】	2026/01/26 07:36	< 1.1E+01
	No.11 【L】	—	—
	No.12 【M】 *	2026/01/26 06:30	< 4.0E+00

- ・不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・採取中止理由：系統点検のため