2026年4月9日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果
(Ｈ４エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2026/04/07 07:07	＜ 1.2E+01	＜ 1.0E+02
E-4	2026/04/07 07:11	＜ 1.2E+01	5.0E+02
E-5	2026/04/07 07:15	＜ 1.2E+01	1.9E+02
E-8	2026/04/07 07:24	＜ 1.2E+01	2.7E+02
E-9	2026/04/07 07:00	2.4E+03	＜ 1.0E+02
E-10	2026/04/07 07:03	1.5E+01	1.5E+02
E-13	2026/04/07 08:20	＜ 1.2E+01	＜ 1.0E+02
E-14	2026/04/07 07:20	＜ 1.2E+01	＜ 1.0E+02

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm\bigcirc}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・E-3,E-4,E-5,E-8 は，１回/月に分析を実施。
・E-9,E-10,E-13,E-14 は，１回/週に分析を実施。