

## H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

| 採取地点 | 採取日時             | 分析項目         |               |
|------|------------------|--------------|---------------|
|      |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| E-3  | —                | —            | —             |
| E-4  | 2026/05/19 07:29 | 2.1E+01      | 3.7E+02       |
| E-5  | 2026/05/19 07:21 | 1.3E+01      | 1.4E+02       |
| E-8  | —                | —            | —             |
| E-9  | 2026/05/19 07:45 | 1.1E+03      | < 1.2E+02     |
| E-10 | 2026/05/19 07:36 | 1.4E+01      | < 1.2E+02     |
| E-13 | 2026/05/19 08:02 | < 1.2E+01    | < 1.2E+02     |
| E-14 | 2026/05/19 07:14 | < 1.2E+01    | < 1.2E+02     |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・ E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。