2026年4月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

# 地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

| 採取地点 | | | 採取日時 | 分析項目<br>全β<br>(Bq/L) |
|---|---|---|---|---|
| 地下貯水槽<br>（ドレン孔水） | i | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | ii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | iii | 北東側 | 2026/04/13 08:40 | 4.5E+01 |
| | | 南西側 | — | — |
| | vi | 北西側 | — | — |
| | | 南東側 | — | — |
| 地下貯水槽<br>（漏えい検知孔水） | i | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | ii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | iii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| 海側観測孔 | ② | | 2026/04/13 07:55 | ＜ 2.0E+01 |
| | ⑦ | | — | — |
| | ⑧ | | — | — |

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×$10^{1}$で31，3.1E+00は3.1×$10^{0}$で3.1，3.1E－01は3.1×$10^{-1}$で0.31と読む。