2026年4月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス調査孔　分析結果　(全β)

採取地点		採取日時	分析項目
			全β (Bq/L)
地下水バイパス　調査孔	b	2026/04/13 07:16	＜ 2.1E+01
	c	2026/04/13 06:39	＜ 2.1E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。