2026年4月10日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

１号機，２号機放水路　分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
１号機放水路立坑水	上流側	2026/04/08 07:15	7.4E+03	＜ 1.2E+02	6.9E+01	6.6E+03
	下流側	2026/04/08 07:40	2.0E+03	3.4E+02	＜ 8.1E+00	5.1E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/04/08 07:10	9.8E+02	＜ 1.2E+02	＜ 8.1E+00	6.8E+02
	下流側	2026/04/08 07:35	5.7E+02	＜ 1.2E+02	＜ 6.5E+00	4.1E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm\bigcirc}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。