

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/04/20 06:30	8.4E+03	1.3E+02	6.4E+01	6.5E+03
	下流側	2026/04/20 06:57	2.5E+03	3.2E+02	< 7.8E+00	5.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/04/20 06:35	9.1E+02	< 1.1E+02	< 6.0E+00	6.8E+02
	下流側	2026/04/20 07:00	6.1E+02	< 1.1E+02	< 6.0E+00	3.7E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。