

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/06/12 06:51	5.6E+03	< 1.1E+02	3.6E+01	4.3E+03
	下流側	2026/06/12 07:05	2.6E+03	3.3E+02	8.7E+00	7.3E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/06/12 06:45	5.3E+02	< 1.1E+02	< 6.5E+00	3.3E+02
	下流側	2026/06/12 07:10	6.1E+02	< 1.1E+02	< 8.5E+00	4.8E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは, $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
- (例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。