2026年4月13日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井No.10　分析結果(全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析機関	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井　No.10	2026/04/02 07:50	東京電力	＜ 1.0E+01	1.5E+02
		日本分析センター	＜ 3.0E+00	1.6E+02

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・分析機関「東京電力」は既にお知らせ済み。