2026年4月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水　排水時の海水分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1Ｆ港湾口付近	2026/03/25 12:22	1.4E+01	8.4E-01	＜ 7.1E-01	＜ 6.4E-01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E−01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・サブドレン・地下水ドレン浄化水　排水中に採取。