

H 6 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 6 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
G-1	2026/08/11 06:47	2.2E+01	< 1.3E+02
G-2	2026/08/11 06:41	1.3E+02	< 1.3E+02
G-3	—	—	—

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは， $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。
（例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ G-1,G-2 は，1 回/週に分析を実施。
- ・ G-3 は，1 回/月に分析を実施。