

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/07/22 07:39	5.0E+03	< 1.1E+02	4.1E+01	4.4E+03
	下流側	2026/07/22 07:14	2.7E+03	4.2E+02	< 1.4E+01	5.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/07/22 07:34	9.5E+02	< 1.1E+02	< 6.5E+00	4.1E+02
	下流側	2026/07/22 07:12	7.4E+02	< 1.1E+02	< 8.3E+00	4.7E+01

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- （例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。