

1 号機， 2 号機放水路 分析結果

| 採取地点       |     | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|------------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|            |     |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1 号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/07/31 06:29 | 4.7E+03      | < 9.9E+01     | 3.2E+01          | 4.2E+03          |
|            | 下流側 | 2026/07/31 07:34 | 2.6E+03      | 4.0E+02       | < 6.5E+00        | 6.0E+02          |
| 2号機放水路立坑水  | 上流側 | 2026/07/31 06:25 | 9.1E+02      | < 9.9E+01     | < 1.4E+01        | 4.4E+02          |
|            | 下流側 | 2026/07/31 07:37 | 7.5E+02      | < 1.0E+02     | < 7.1E+00        | 5.7E+01          |

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。

・  $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。

（例） $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31， $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1， $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。