

1号機，2号機放水路 分析結果

| 採取地点      |     | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|           |     |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/08/19 07:09 | 4.3E+03      | < 1.1E+02     | 3.2E+01          | 3.8E+03          |
|           | 下流側 | 2026/08/19 07:04 | 2.6E+03      | 3.4E+02       | < 8.1E+00        | 6.2E+02          |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2026/08/19 07:15 | 9.7E+02      | < 1.1E+02     | 7.3E+00          | 5.0E+02          |
|           | 下流側 | 2026/08/19 07:00 | 5.9E+02      | < 1.1E+02     | < 7.6E+00        | 4.9E+01          |

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。  
・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。  
・  $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31， $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1， $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。