

2026年8月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/08/21 06:43	4.6E+03	< 1.1E+02	3.1E+01	3.8E+03
	下流側	2026/08/21 07:15	2.7E+03	3.9E+02	< 8.6E+00	5.5E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/08/21 06:49	1.2E+03	< 1.1E+02	9.4E+00	5.6E+02
	下流側	2026/08/21 07:11	6.2E+02	< 1.1E+02	< 7.8E+00	4.4E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。