

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/08/24 06:31	4.8E+03	< 1.0E+02	2.9E+01	4.2E+03
	下流側	2026/08/24 07:18	2.6E+03	3.8E+02	< 8.2E+00	6.0E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/08/24 06:37	1.1E+03	< 1.0E+02	< 8.2E+00	5.6E+02
	下流側	2026/08/24 07:15	7.2E+02	< 1.0E+02	< 7.1E+00	4.6E+01

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- （例） $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。