

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/08/31 06:58	4.8E+03	< 9.7E+01	2.7E+01	4.1E+03
	下流側	2026/08/31 07:39	2.6E+03	4.1E+02	< 7.1E+00	5.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/08/31 07:04	1.1E+03	< 9.8E+01	< 7.8E+00	5.4E+02
	下流側	2026/08/31 07:41	8.1E+02	< 9.7E+01	< 7.1E+00	4.3E+01

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- （例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。