

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/03 07:45	8.5	0.033	5.7E+00	—	< 5.9E-01	2.1E+00
	2026/07/04 07:19	0.0	0.003	4.2E+00	—	< 5.2E-01	1.7E+00
	2026/07/05 07:20	0.0	0.002	3.9E+00	—	< 5.4E-01	2.2E+00
	2026/07/06 08:23	0.0	0.002	5.4E+00	—	< 7.0E-01	1.5E+00
	2026/07/07 09:06	0.0	0.002	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	1.3E+00
	2026/07/08 06:38	0.0	0.002	4.0E+00	< 6.7E+00	< 6.4E-01	1.2E+00
	2026/07/09 07:34	0.0	0.002	< 3.8E+00	—	< 4.5E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2026/07/03 07:55	8.5	0.009	6.5E+00	—	< 6.5E-01	5.7E+00
	2026/07/04 07:23	0.0	0.006	< 3.0E+00	—	< 5.5E-01	1.8E+00
	2026/07/05 07:29	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 5.4E-01	1.4E+00
	2026/07/06 08:15	0.0	0.006	< 3.4E+00	—	< 5.1E-01	9.2E-01
	2026/07/07 09:12	0.0	0.005	< 3.4E+00	—	< 5.7E-01	1.0E+00
	2026/07/08 06:50	0.0	0.005	3.7E+00	< 6.7E+00	< 6.7E-01	1.9E+00
	2026/07/09 07:26	0.0	0.005	3.4E+00	—	< 6.2E-01	9.7E-01
K排水路	2026/07/03 06:00	8.5	0.018	5.2E+01	—	< 9.6E-01	4.0E+01
	2026/07/04 06:00	0.0	0.009	1.8E+01	—	< 4.9E-01	1.5E+01
	2026/07/05 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.6E-01	1.5E+01
	2026/07/06 06:00	0.0	0.007	1.8E+01	—	< 5.4E-01	1.4E+01
	2026/07/07 06:00	0.0	0.007	1.8E+01	—	< 6.1E-01	1.3E+01
	2026/07/08 07:32	0.0	0.005	1.8E+01	6.3E+01	< 5.9E-01	1.3E+01
	2026/07/09 07:57	0.0	0.006	2.2E+01	—	< 7.6E-01	1.7E+01
BC排水路	2026/07/03 06:49	8.5	0.039	8.7E+00	—	< 4.5E-01	< 5.8E-01
	2026/07/04 06:23	0.0	0.009	4.6E+01	—	< 5.5E-01	< 4.8E-01
	2026/07/05 06:36	0.0	0.009	2.8E+01	—	< 7.3E-01	< 6.9E-01
	2026/07/06 06:21	0.0	0.009	2.3E+01	—	< 4.4E-01	< 4.8E-01
	2026/07/07 06:40	0.0	0.009	1.4E+01	—	< 7.1E-01	< 7.9E-01
	2026/07/08 06:28	0.0	0.009	1.8E+01	< 6.8E+00	< 5.9E-01	< 6.3E-01
	2026/07/09 06:27	0.0	0.007	1.0E+01	—	< 6.4E-01	< 6.7E-01
D排水路	2026/07/03 07:49	8.5	0.089	< 3.1E+00	—	< 5.7E-01	< 7.0E-01
	2026/07/04 07:17	0.0	0.031	< 3.0E+00	—	< 5.4E-01	< 5.4E-01
	2026/07/05 07:24	0.0	0.030	< 3.1E+00	—	< 6.6E-01	< 5.4E-01
	2026/07/06 08:19	0.0	0.026	< 3.4E+00	—	< 5.5E-01	< 6.6E-01
	2026/07/07 09:09	0.0	0.030	< 3.4E+00	—	< 5.1E-01	< 5.6E-01
	2026/07/08 06:46	0.0	0.034	< 2.6E+00	< 6.7E+00	< 7.1E-01	< 7.2E-01
	2026/07/09 07:30	0.0	0.031	< 3.0E+00	—	< 6.8E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	2026/07/08 06:56	0.0	0.002	< 2.6E+00	< 6.7E+00	< 6.0E-01	< 6.7E-01

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/20 07:34	4.5E+00	< 5.2E-01	3.0E+00
物揚場排水路	2026/07/20 07:43	< 2.7E+00	< 7.3E-01	1.2E+00
K排水路	2026/07/20 06:00	1.4E+01	< 5.5E-01	1.4E+01
BC排水路	2026/07/20 06:20	< 3.7E+00	< 5.5E-01	9.2E-01
D排水路	2026/07/20 07:38	< 2.7E+00	< 6.8E-01	< 7.2E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。