

構内排水路 分析結果（全β・H-3・γ）

| 採取地点                   | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| A排水路                   | 2026/08/12 08:52 | 7.7E+00      | < 6.8E+00     | < 4.4E-01        | 2.1E+00          |
| 物揚場排水路                 | 2026/08/12 08:45 | < 3.3E+00    | < 6.7E+00     | < 5.6E-01        | 2.7E+00          |
| K排水路                   | 2026/08/12 06:00 | 2.3E+01      | 5.5E+01       | < 5.3E-01        | 1.9E+01          |
| BC排水路                  | 2026/08/12 06:54 | 1.3E+01      | 1.1E+01       | < 7.2E-01        | < 6.3E-01        |
| D排水路                   | 2026/08/12 08:48 | < 3.3E+00    | < 6.7E+00     | < 4.9E-01        | < 6.3E-01        |
| 5,6号機排水路※ <sup>1</sup> | —                | —            | —             | —                | —                |

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
（例）3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E−01は3.1×10<sup>−1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降水量は6 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※<sup>1</sup> 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

| 採取地点                   | 採取日時             | 分析項目         |                  |                  |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 全β<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| A排水路                   | 2026/08/13 08:41 | 3.8E+00      | < 6.2E-01        | 2.5E+00          |
| 物揚場排水路                 | 2026/08/13 08:34 | 3.7E+00      | < 8.5E-01        | 2.7E+00          |
| K排水路                   | 2026/08/13 06:00 | 2.9E+01      | < 7.0E-01        | 2.7E+01          |
| BC排水路                  | 2026/08/13 06:38 | 4.3E+00      | < 6.6E-01        | 7.2E-01          |
| D排水路                   | 2026/08/13 08:38 | < 2.8E+00    | < 6.2E-01        | < 6.7E-01        |
| 5,6号機排水路※ <sup>1</sup> | —                | —            | —                | —                |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $0.0E\pm0$ とは、 $0.0\times10^{\pm0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は10.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※<sup>1</sup> 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。