

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/08/14 07:42	44.5	0.259	6.5E+00	—	< 5.2E-01	2.4E+00
	2026/08/15 07:35	0.0	0.003	5.2E+00	—	< 4.8E-01	1.5E+00
	2026/08/16 08:06	0.0	0.002	3.8E+00	—	< 5.4E-01	1.6E+00
	2026/08/17 07:24	0.0	0.002	3.2E+00	—	< 4.9E-01	1.8E+00
	2026/08/18 07:30	0.0	0.002	5.8E+00	—	< 4.9E-01	2.4E+00
	2026/08/19 07:55	0.0	0.002	4.4E+00	< 5.3E+00	< 4.5E-01	2.6E+00
	2026/08/20 07:14	1.0	0.003	4.3E+00	—	< 5.7E-01	2.8E+00
物揚場排水路	2026/08/14 07:54	44.5	0.058	1.3E+01	—	< 6.8E-01	9.7E+00
	2026/08/15 07:31	0.0	0.007	6.4E+00	—	< 7.7E-01	3.4E+00
	2026/08/16 08:01	0.0	0.006	5.5E+00	—	< 5.6E-01	2.1E+00
	2026/08/17 07:20	0.0	0.006	3.3E+00	—	< 5.8E-01	1.8E+00
	2026/08/18 07:39	0.0	0.006	< 3.7E+00	—	< 7.0E-01	1.3E+00
	2026/08/19 07:52	0.0	0.006	< 3.4E+00	< 5.3E+00	< 7.0E-01	1.1E+00
	2026/08/20 07:21	1.0	0.006	3.5E+00	—	< 6.3E-01	8.4E-01
K排水路	2026/08/14 06:00	44.5	0.062	5.3E+01	—	< 5.5E-01	4.3E+01
	2026/08/15 06:00	0.0	0.012	2.8E+01	—	< 6.0E-01	2.1E+01
	2026/08/16 06:00	0.0	0.010	2.3E+01	—	< 6.2E-01	1.4E+01
	2026/08/17 06:00	0.0	0.009	2.2E+01	—	< 6.9E-01	1.6E+01
	2026/08/18 06:00	0.0	0.009	1.9E+01	—	< 7.2E-01	1.5E+01
	2026/08/19 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	6.5E+01	< 6.9E-01	1.5E+01
	2026/08/20 06:00	1.0	0.007	1.8E+01	—	< 6.1E-01	1.5E+01
BC排水路	2026/08/14 06:27	44.5	0.309	< 3.0E+00	—	< 7.3E-01	< 5.9E-01
	2026/08/15 06:28	0.0	0.011	2.3E+01	—	< 4.5E-01	7.3E-01
	2026/08/16 06:20	0.0	0.008	2.3E+01	—	< 4.9E-01	< 5.2E-01
	2026/08/17 06:30	0.0	0.007	1.8E+01	—	< 6.2E-01	< 6.2E-01
	2026/08/18 06:41	0.0	0.008	1.7E+01	—	< 5.8E-01	< 6.0E-01
	2026/08/19 06:44	0.0	0.007	1.3E+01	< 5.6E+00	< 6.4E-01	< 6.0E-01
	2026/08/20 06:26	1.0	0.006	1.6E+01	—	< 5.7E-01	< 6.3E-01
D排水路	2026/08/14 07:48	44.5	0.229	< 3.1E+00	—	< 7.5E-01	< 6.4E-01
	2026/08/15 07:33	0.0	0.040	< 2.8E+00	—	< 5.3E-01	< 6.0E-01
	2026/08/16 08:11	0.0	0.035	< 2.8E+00	—	< 4.9E-01	< 5.9E-01
	2026/08/17 07:28	0.0	0.034	< 3.1E+00	—	< 5.0E-01	< 6.2E-01
	2026/08/18 07:34	0.0	0.033	< 3.7E+00	—	< 4.4E-01	< 6.0E-01
	2026/08/19 07:58	0.0	0.034	< 3.4E+00	< 5.3E+00	< 6.0E-01	< 5.5E-01
	2026/08/20 07:18	1.0	0.033	< 3.1E+00	—	< 4.9E-01	< 4.9E-01
5,6号機排水路	2026/08/19 08:33	0.0	0.002	< 3.4E+00	< 5.4E+00	< 7.0E-01	< 7.7E-01

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/08/31 07:31	< 3.6E+00	< 5.8E-01	1.8E+00
物揚場排水路	2026/08/31 07:42	< 3.3E+00	< 5.3E-01	1.6E+00
K排水路	2026/08/31 06:00	4.4E+01	< 7.3E-01	2.9E+01
BC排水路	2026/08/31 06:43	< 3.6E+00	< 6.2E-01	< 6.9E-01
D排水路	2026/08/31 07:36	< 3.3E+00	< 4.4E-01	6.4E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は6 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。