

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/02 08:54	4.1E+00	< 5.8E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2026/09/02 09:02	< 3.3E+00	< 5.7E-01	1.4E+00
K排水路	2026/09/02 06:00	2.8E+01	< 5.9E-01	2.0E+01
BC排水路	2026/09/02 06:47	< 3.2E+00	< 6.5E-01	< 7.3E-01
D排水路	2026/09/02 08:58	< 3.3E+00	< 4.8E-01	< 7.1E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。