

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/04 07:55	2.5	0.002	3.1E+00	—	< 6.3E-01	2.1E+00
	2026/09/05 07:52	2.0	0.002	< 3.1E+00	—	< 6.6E-01	1.4E+00
	2026/09/06 07:48	4.0	0.001	< 3.0E+00	—	< 5.4E-01	1.4E+00
	9/7 採取中止	131.0	0.818	—	—	—	—
	2026/09/08 08:07	14.0	0.003	5.8E+00	—	< 4.9E-01	2.2E+00
	2026/09/09 08:05	23.0	0.014	5.8E+00	< 5.9E+00	< 5.7E-01	2.5E+00
	2026/09/10 07:27	1.0	0.004	3.7E+00	—	< 6.6E-01	1.8E+00
物揚場排水路	2026/09/04 08:04	2.5	0.006	< 2.7E+00	—	< 6.7E-01	1.3E+00
	2026/09/05 08:01	2.0	0.006	4.2E+00	—	< 4.8E-01	1.2E+00
	2026/09/06 07:55	4.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 4.9E-01	7.3E-01
	9/7 採取中止	131.0	0.157	—	—	—	—
	2026/09/08 08:15	14.0	0.019	7.6E+00	—	< 5.4E-01	4.7E+00
	2026/09/09 08:13	23.0	0.006	6.1E+00	< 5.9E+00	< 6.7E-01	5.4E+00
	2026/09/10 07:35	1.0	0.010	8.1E+00	—	< 6.2E-01	4.2E+00
K排水路	2026/09/04 06:00	2.5	0.006	1.6E+01	—	< 6.5E-01	1.5E+01
	2026/09/05 06:00	2.0	0.007	2.1E+01	—	< 5.7E-01	2.0E+01
	2026/09/06 06:00	4.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.3E-01	1.4E+01
	2026/09/07 06:00	131.0	0.183	4.0E+01	—	< 6.6E-01	3.0E+01
	2026/09/08 06:00	14.0	0.015	3.5E+01	—	< 4.9E-01	2.1E+01
	2026/09/09 06:00	23.0	0.017	6.0E+01	4.4E+01	< 5.0E-01	4.7E+01
	2026/09/10 06:00	1.0	0.015	3.9E+01	—	< 6.9E-01	2.5E+01
BC排水路	2026/09/04 06:36	2.5	0.010	< 3.1E+00	—	< 5.4E-01	< 5.1E-01
	2026/09/05 06:23	2.0	0.012	4.2E+00	—	< 5.6E-01	< 6.6E-01
	2026/09/06 06:21	4.0	0.009	< 3.0E+00	—	< 5.7E-01	< 4.6E-01
	9/7 採取中止	131.0	1.399	—	—	—	—
	2026/09/08 06:48	14.0	0.014	2.8E+01	—	< 5.6E-01	8.4E-01
	2026/09/09 06:56	23.0	0.031	1.6E+01	1.1E+01	< 5.9E-01	< 5.9E-01
	2026/09/10 06:36	1.0	0.015	2.9E+01	—	< 4.9E-01	< 5.1E-01
D排水路	2026/09/04 07:58	2.5	0.028	< 2.7E+00	—	< 6.1E-01	< 5.9E-01
	2026/09/05 07:56	2.0	0.029	< 3.1E+00	—	< 5.0E-01	< 4.7E-01
	2026/09/06 07:51	4.0	0.029	< 3.1E+00	—	< 4.9E-01	< 4.9E-01
	9/7 採取中止	131.0	0.997	—	—	—	—
	2026/09/08 08:11	14.0	0.057	4.4E+00	—	< 4.9E-01	6.1E-01
	2026/09/09 08:08	23.0	0.043	< 3.4E+00	< 5.9E+00	< 6.5E-01	1.0E+00
	2026/09/10 07:30	1.0	0.035	< 2.9E+00	—	< 6.9E-01	< 7.3E-01
5,6号機排水路	2026/09/09 07:36	23.0	0.006	3.3E+00	< 5.9E+00	< 6.2E-01	2.4E+00

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。
- ・採取中止理由：悪天候のため

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/21 07:16	4.4E+00	< 5.5E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2026/09/21 07:24	1.4E+01	< 6.0E-01	1.4E+01
K排水路	2026/09/21 06:00	3.9E+01	< 6.9E-01	3.1E+01
BC排水路	2026/09/21 06:23	5.7E+00	< 6.2E-01	2.4E+00
D排水路	2026/09/21 07:20	< 3.1E+00	< 5.9E-01	1.3E+00
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇\text{E}\pm 〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は134.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。