

構内排水路 分析結果 (全 β ・ γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全 β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/22 07:10	9.0E+00	< 4.4E-01	3.6E+00
物揚場排水路	2026/09/22 07:16	1.7E+01	< 5.8E-01	1.3E+01
K排水路	2026/09/22 06:00	7.8E+01	< 1.0E+00	6.2E+01
BC排水路	2026/09/22 06:17	1.3E+02 ※2	< 5.9E-01	< 5.4E-01
D排水路	2026/09/22 07:13	7.9E+00	< 5.4E-01	8.8E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $\text{〇.〇E}\pm\text{〇}$ とは、 $\text{〇.〇}\times 10^{\pm\text{〇}}$ であることを意味する。

(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・ 採取当日の降水量は5 mm

・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。