2026年11月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

Ｈ４エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果
(Ｈ４エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	—	—	—
E-4	—	—	—
E-5	—	—	—
E-8	—	—	—
E-9	2026/11/17 07:55	4.8E+02	＜ 1.2E+02
E-10	2026/11/17 07:58	＜ 1.4E+01	＜ 1.2E+02
E-13	2026/11/17 07:20	＜ 1.4E+01	＜ 1.2E+02
E-14	2026/11/17 08:02	＜ 1.4E+01	＜ 1.2E+02

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・E-3,E-4,E-5,E-8 は，１回/月に分析を実施。
・E-9,E-10,E-13,E-14 は，１回/週に分析を実施。