2026年11月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

放水立坑（上流水槽）上流海水配管水の分析結果

要約	分析値	―　（Bq/L）　(1,500Bq/L未満の確認)
	計算比較	―　※2

放射能分析　トリチウム

核種	採取日時	分析結果		
		分析値（Bq/L）	不確かさ ※1（Bq/L）	検出限界値（Bq/L）
H-3	2026/11/13 12:05	ND	―	9.4E+00

・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
※1　「不確かさ」とは分析データの精度を意味している。
「不確かさ」は「拡張不確かさ：包含係数k=2」を用いて算出している。
※2　ALPS処理水移送配管の残水（ALPS処理水）を水で押し流しているなか，計算値は水を考慮せず，ALPS処理水だけが配管を流れたとして算出しているため，分析値と比較することができない。