2026年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機，2号機放水路　分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/11/13 06:30	4.3E+03	＜ 1.1E+02	2.9E+01	3.8E+03
	下流側	2026/11/13 07:45	2.2E+03	2.3E+02	＜ 9.2E+00	5.0E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/11/13 06:36	2.0E+03	＜ 1.1E+02	＜ 7.6E+00	4.5E+02
	下流側	2026/11/13 07:48	4.0E+02	＜ 1.1E+02	＜ 6.9E+00	3.7E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。