

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/09/25 07:44	0.0	0.002	5.6E+00	—	< 5.2E-01	3.5E+00
	2026/09/26 07:31	32.5	0.241	8.3E+00	—	< 5.9E-01	2.7E+00
	2026/09/27 07:37	0.5	0.004	8.0E+00	—	< 5.4E-01	3.0E+00
	2026/09/28 07:21	10.0	0.002	< 3.3E+00	—	< 6.2E-01	3.0E+00
	2026/09/29 07:22	2.5	0.003	1.8E+01	—	< 6.8E-01	1.3E+01
	2026/09/30 07:16	0.5	0.002	3.8E+00	< 5.9E+00	< 5.6E-01	2.2E+00
	2026/10/01 07:18	1.0	0.002	4.4E+00	—	< 6.3E-01	1.7E+00
物揚場排水路	2026/09/25 07:50	0.0	0.008	5.5E+00	—	< 5.2E-01	4.3E+00
	2026/09/26 07:40	32.5	0.039	9.5E+00	—	< 5.1E-01	6.0E+00
	2026/09/27 07:29	0.5	0.009	7.0E+00	—	< 7.6E-01	3.0E+00
	2026/09/28 07:30	10.0	0.008	< 3.8E+00	—	< 6.5E-01	2.5E+00
	2026/09/29 07:32	2.5	0.008	6.9E+00	—	< 7.6E-01	3.0E+00
	2026/09/30 07:26	0.5	0.008	< 3.3E+00	< 5.9E+00	< 6.8E-01	2.2E+00
	2026/10/01 07:29	1.0	0.007	5.2E+00	—	< 6.4E-01	2.4E+00
K排水路	2026/09/25 06:00	0.0	0.013	2.0E+01	—	< 5.1E-01	1.3E+01
	2026/09/26 06:00	32.5	0.088	2.7E+01	—	< 5.1E-01	1.8E+01
	2026/09/27 06:00	0.5	0.017	2.5E+01	—	< 5.9E-01	1.5E+01
	2026/09/28 06:00	10.0	0.013	1.8E+01	—	< 4.8E-01	1.4E+01
	2026/09/29 06:00	2.5	0.015	2.4E+01	—	< 6.2E-01	1.6E+01
	2026/09/30 06:00	0.5	0.014	1.9E+01	5.0E+01	< 5.9E-01	1.2E+01
	2026/10/01 06:00	1.0	0.012	1.7E+01	—	< 7.5E-01	1.3E+01
BC排水路	2026/09/25 06:35	0.0	0.008	1.3E+02	—	< 6.7E-01	< 7.0E-01
	2026/09/26 06:26	32.5	0.562	6.6E+00	—	< 6.2E-01	1.1E+00
	2026/09/27 06:15	0.5	0.015	8.9E+01	—	< 5.1E-01	< 5.7E-01
	2026/09/28 06:31	10.0	0.009	1.1E+02	—	< 5.5E-01	< 6.3E-01
	2026/09/29 06:33	2.5	0.014	5.9E+01	—	< 5.3E-01	< 6.4E-01
	2026/09/30 06:35	0.5	0.010	9.8E+01	< 5.9E+00	< 5.1E-01	< 5.3E-01
	2026/10/01 06:32	1.0	0.011	9.7E+01	—	< 5.1E-01	< 7.0E-01
D排水路	2026/09/25 07:47	0.0	0.033	< 3.0E+00	—	< 5.0E-01	< 6.7E-01
	2026/09/26 07:35	32.5	0.258	< 3.1E+00	—	< 6.3E-01	9.3E-01
	2026/09/27 07:33	0.5	0.040	< 3.2E+00	—	< 5.9E-01	< 4.4E-01
	2026/09/28 07:25	10.0	0.034	< 3.8E+00	—	< 5.5E-01	< 4.9E-01
	2026/09/29 07:26	2.5	0.034	< 2.8E+00	—	< 5.0E-01	< 5.2E-01
	2026/09/30 07:20	0.5	0.031	< 3.3E+00	< 5.9E+00	< 7.3E-01	< 6.8E-01
	2026/10/01 07:23	1.0	0.032	< 3.4E+00	—	< 6.5E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- （例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/12 07:44	< 3.4E+00	< 6.7E-01	3.0E+00
物揚場排水路	2026/10/12 07:50	< 3.3E+00	< 6.2E-01	9.8E-01
K排水路	2026/10/12 06:00	1.4E+01	< 5.1E-01	9.3E+00
BC排水路	2026/10/12 06:26	5.1E+01	< 4.5E-01	< 4.6E-01
D排水路	2026/10/12 07:46	< 3.3E+00	< 3.9E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降水量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。