2026年11月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　排水路流量と分析結果 （全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m^3/秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/10/30 07:27	0.0	0.001	3.7E+00	—	< 4.8E-01	2.3E+00
	2026/10/31 07:43	0.0	0.001	4.6E+00	—	< 4.8E-01	2.3E+00
	2026/11/01 07:07	0.0	0.001	4.9E+00	—	< 6.3E-01	2.5E+00
	2026/11/02 07:49	2.0	0.001	< 3.4E+00	—	< 4.8E-01	1.5E+00
	2026/11/03 07:30	0.0	0.002	< 2.7E+00	—	< 5.7E-01	1.7E+00
	2026/11/04 07:34	5.5	0.001	4.5E+00	< 5.6E+00	< 5.5E-01	1.4E+00
	2026/11/05 07:33	34.0	0.074	< 3.6E+00	—	< 4.8E-01	1.3E+00
物揚場排水路	2026/10/30 07:35	0.0	0.007	< 3.6E+00	—	< 6.0E-01	7.1E-01
	2026/10/31 07:52	0.0	0.006	3.1E+00	—	< 4.9E-01	9.2E-01
	2026/11/01 07:00	0.0	0.006	3.9E+00	—	< 6.2E-01	< 7.0E-01
	2026/11/02 07:57	2.0	0.006	< 3.3E+00	—	< 6.3E-01	8.1E-01
	2026/11/03 07:40	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 5.3E-01	1.2E+00
	2026/11/04 07:39	5.5	0.007	< 3.1E+00	< 5.6E+00	< 5.5E-01	9.7E-01
	2026/11/05 07:25	34.0	0.012	5.8E+00	—	< 7.3E-01	3.6E+00
K排水路	2026/10/30 06:00	0.0	0.011	1.5E+01	—	< 5.8E-01	1.1E+01
	2026/10/31 06:00	0.0	0.007	1.9E+01	—	< 6.0E-01	1.2E+01
	2026/11/01 06:00	0.0	0.008	1.4E+01	—	< 5.1E-01	1.1E+01
	2026/11/02 06:00	2.0	0.008	1.5E+01	—	< 5.3E-01	1.1E+01
	2026/11/03 06:00	0.0	0.008	1.5E+01	—	< 5.2E-01	1.1E+01
	2026/11/04 06:00	5.5	0.008	1.0E+01	6.3E+01	< 5.9E-01	9.1E+00
	2026/11/05 06:00	34.0	0.039	2.5E+01	—	< 5.5E-01	2.2E+01
BC排水路	2026/10/30 06:31	0.0	0.009	1.3E+01	—	< 4.9E-01	< 6.7E-01
	2026/10/31 06:25	0.0	0.009	6.9E+00	—	< 3.8E-01	< 5.8E-01
	2026/11/01 06:05	0.0	0.007	7.0E+00	—	< 5.9E-01	< 5.5E-01
	2026/11/02 06:33	2.0	0.007	5.8E+00	—	< 5.2E-01	< 5.4E-01
	2026/11/03 06:25	0.0	0.007	4.5E+00	—	< 5.9E-01	< 5.9E-01
	2026/11/04 06:27	5.5	—※	< 3.1E+00	< 5.6E+00	< 4.4E-01	< 5.0E-01
	2026/11/05 06:37	34.0	—※	< 3.6E+00	—	< 4.8E-01	< 5.9E-01
D排水路	2026/10/30 07:30	0.0	0.029	< 3.6E+00	—	< 6.7E-01	< 6.9E-01
	2026/10/31 07:47	0.0	0.029	< 2.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.8E-01
	2026/11/01 07:04	0.0	0.032	< 3.0E+00	—	< 5.9E-01	< 5.0E-01
	2026/11/02 07:52	2.0	0.030	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	< 6.2E-01
	2026/11/03 07:33	0.0	0.033	< 3.1E+00	—	< 6.3E-01	< 7.3E-01
	2026/11/04 07:36	5.5	0.026	< 3.1E+00	< 5.6E+00	< 5.5E-01	< 5.7E-01
	2026/11/05 07:30	34.0	0.087	< 3.4E+00	—	< 5.3E-01	8.2E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・流量以外は既にお知らせ済み。
※流量計の電源不具合による欠測。

2026年11月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　分析結果 （全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/11/16 07:00	3.3E+00	＜ 7.3E-01	7.8E-01
物揚場排水路	2026/11/16 06:52	4.0E+00	＜ 4.9E-01	1.1E+00
K排水路	2026/11/16 06:00	1.5E+01	＜ 5.9E-01	1.0E+01
BC排水路	2026/11/16 06:24	3.3E+00	＜ 5.8E-01	＜ 6.7E-01
D排水路	2026/11/16 06:56	＜ 3.3E+00	＜ 6.2E-01	＜ 7.1E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・採取当日の降水量は0 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※1　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。