2026年11月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　排水路流量と分析結果 （全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m^3/秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/11/06 07:40	0.0	0.003	3.8E+00	—	＜ 6.3E-01	1.5E+00
	2026/11/07 07:55	0.0	0.002	4.8E+00	—	＜ 5.9E-01	2.1E+00
	2026/11/08 07:45	0.0	0.002	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.3E-01	2.1E+00
	2026/11/09 08:17	0.0	0.001	3.2E+00	—	＜ 5.6E-01	2.1E+00
	2026/11/10 07:38	0.0	0.002	＜ 3.0E+00	—	＜ 4.8E-01	1.6E+00
	2026/11/11 08:24	0.0	0.001	＜ 3.6E+00	＜ 8.5E+00	＜ 4.4E-01	1.5E+00
	2026/11/12 07:45	0.0	0.002	4.4E+00	—	＜ 6.2E-01	2.2E+00
物揚場排水路	2026/11/06 07:46	0.0	0.008	3.5E+00	—	＜ 5.5E-01	1.1E+00
	2026/11/07 08:00	0.0	0.007	＜ 3.2E+00	—	＜ 5.9E-01	1.6E+00
	2026/11/08 07:37	0.0	0.007	＜ 3.3E+00	—	＜ 4.8E-01	＜ 5.8E-01
	2026/11/09 08:09	0.0	0.007	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.3E-01	9.5E-01
	2026/11/10 07:43	0.0	0.007	＜ 3.0E+00	—	＜ 6.9E-01	9.6E-01
	2026/11/11 08:30	0.0	0.007	3.5E+00	＜ 8.5E+00	＜ 7.0E-01	1.2E+00
	2026/11/12 07:53	0.0	0.006	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.6E-01	9.0E-01
K排水路	2026/11/06 06:00	0.0	0.013	2.2E+01	—	＜ 4.8E-01	1.2E+01
	2026/11/07 06:00	0.0	0.010	1.5E+01	—	＜ 4.1E-01	1.1E+01
	2026/11/08 06:00	0.0	0.011	1.4E+01	—	＜ 4.8E-01	7.8E+00
	2026/11/09 06:00	0.0	0.009	1.6E+01	—	＜ 7.7E-01	9.2E+00
	2026/11/10 06:00	0.0	0.011	1.0E+01	—	＜ 7.0E-01	8.4E+00
	2026/11/11 06:00	0.0	0.010	1.0E+01	5.1E+01	＜ 5.9E-01	8.6E+00
	2026/11/12 06:00	0.0	0.010	9.1E+00	—	＜ 5.9E-01	7.5E+00
BC排水路	2026/11/06 06:28	0.0	—※	2.4E+01	—	＜ 6.9E-01	＜ 6.6E-01
	2026/11/07 06:11	0.0	—※	1.5E+01	—	＜ 7.7E-01	＜ 7.6E-01
	2026/11/08 06:10	0.0	—※	1.5E+01	—	＜ 5.9E-01	＜ 6.3E-01
	2026/11/09 06:22	0.0	0.008	1.2E+01	—	＜ 4.5E-01	＜ 5.7E-01
	2026/11/10 06:24	0.0	0.008	1.3E+01	—	＜ 4.9E-01	＜ 4.8E-01
	2026/11/11 06:35	0.0	0.008	1.1E+01	＜ 8.5E+00	＜ 5.3E-01	＜ 5.5E-01
	2026/11/12 06:34	0.0	0.008	1.1E+01	—	＜ 5.3E-01	＜ 5.5E-01
D排水路	2026/11/06 07:43	0.0	0.030	＜ 2.9E+00	—	＜ 5.6E-01	＜ 5.9E-01
	2026/11/07 07:58	0.0	0.029	＜ 3.5E+00	—	＜ 6.2E-01	＜ 5.3E-01
	2026/11/08 07:41	0.0	0.027	＜ 3.3E+00	—	＜ 6.3E-01	＜ 6.8E-01
	2026/11/09 08:13	0.0	0.027	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.5E-01	＜ 7.7E-01
	2026/11/10 07:40	0.0	0.029	＜ 3.0E+00	—	＜ 5.4E-01	＜ 6.5E-01
	2026/11/11 08:27	0.0	0.029	＜ 3.1E+00	＜ 8.5E+00	＜ 5.2E-01	＜ 5.9E-01
	2026/11/12 07:48	0.0	0.029	＜ 3.3E+00	—	＜ 5.7E-01	＜ 5.5E-01
5,6号機排水路	2026/11/11 07:37	0.0	0.002	＜ 3.6E+00	＜ 8.5E+00	＜ 7.2E-01	＜ 7.9E-01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・流量以外は既にお知らせ済み。
※流量計の電源不具合による欠測。

2026年11月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路　分析結果 （全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/11/23 07:43	＜ 3.4E+00	＜ 8.2E-01	8.5E-01
物揚場排水路	2026/11/23 07:50	＜ 3.2E+00	＜ 5.9E-01	＜ 7.0E-01
K排水路	2026/11/23 06:00	1.2E+01	＜ 4.1E-01	7.0E+00
BC排水路	2026/11/23 06:20	4.7E+01	＜ 6.2E-01	＜ 5.3E-01
D排水路	2026/11/23 07:46	＜ 3.2E+00	＜ 5.8E-01	＜ 6.1E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・採取当日の降水量は0 mm
・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
※1　5,6号機排水路は１回/月に分析を実施。