

地下水バイパス揚水井 分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	—
	No.2 【B】	2026/10/12 07:20	< 8.9E+00	2.1E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2026/10/12 07:15	< 8.9E+00	5.3E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2026/10/12 07:00	< 8.9E+00	7.7E+00
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2026/10/12 07:04	< 8.9E+00	3.0E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2026/10/12 07:08	< 8.9E+00	1.3E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	2026/10/12 07:26	< 3.8E+00	1.0E+02

・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E−01は3.1×10^{−1}で0.31と読む。
※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。