2026年11月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス揚水井　分析結果（全β・H-3）

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	—
	No.2 【B】	2026/11/16 06:34	＜ 9.0E+00	2.9E+01
	No.3 【C】	—	—	—
	No.4 【D】	2026/11/16 06:39	＜ 9.0E+00	8.4E+01
	No.5 【E】	—	—	—
	No.6 【F】	2026/11/16 08:05	＜ 9.0E+00	9.9E+00
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2026/11/16 08:09	＜ 9.0E+00	2.9E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2026/11/16 08:14	＜ 9.0E+00	1.5E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	2026/11/16 06:28	＜ 3.6E+00	1.1E+02

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
※No.7・No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。