2026年11月2日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水　分析結果（γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2026/11/01 06:36	＜ 4.9E+00	＜ 5.4E+00	＜ 5.3E+00
プロセス主建屋北東	2026/11/01 06:40	＜ 3.6E+00	＜ 3.6E+00	＜ 4.5E+00
プロセス主建屋南東	2026/11/01 06:55	＜ 4.6E+00	＜ 5.4E+00	＜ 4.3E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2026/11/01 06:47	＜ 3.6E+00	＜ 4.6E+00	＜ 5.4E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工作建屋西側	2026/11/01 06:44	＜ 5.0E+00	＜ 3.9E+00	2.1E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2026/11/01 06:42	＜ 3.4E+00	＜ 3.6E+00	＜ 3.2E+00
サイトバンカ建屋南東	2026/11/01 06:50	＜ 4.2E+00	＜ 5.8E+00	＜ 5.0E+00

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・サイトバンカ建屋南西は，１回／週程度の頻度で分析を実施。