2026年11月24日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水　加重平均試料分析結果
(2026年9月分)

採取地点	分析機関	分析項目					
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
加重平均試料 (2026年9月分)	東京電力	＜ 2.6E+00	＜ 5.6E-01	3.1E+02	＜ 1.3E-03	＜ 4.4E-03	＜ 4.0E-03
	日本分析センター	＜ 2.7E+00	＜ 5.7E-01	3.1E+02	＜ 7.1E-03	＜ 6.1E-03	＜ 5.1E-03
運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03		1.0E+00	1.0E+00
告示濃度限度※2				6.0E+04	3.0E+01	6.0E+01	9.0E+01
WHO飲料水水質ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	1.0E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E−01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・加重平均サンプルとは、排水前に採取した試料を、各回の排水量に比例した割合で混合した試料を意味する。
※１　運用目標の全βについては、10日に１回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。
※２　東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
（別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm^3の表記をBq/Lに換算した値を記載]）

（参考資料）サブドレン・地下水ドレン浄化水　累計排水量

(2026年9月分)

タンク名称	排水日	排水量 (m^3)	排水日	排水量 (m^3)	排水日	排水量 (m^3)	排水日	排水量 (m^3)	累計排水量 (m^3)
一時貯水タンクA (サンプルタンクA)	2026/9/6	742	2026/9/14	764	2026/9/22	1,004	2026/9/30	695	3,205
一時貯水タンクB (サンプルタンクB)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一時貯水タンクC (サンプルタンクC)	2026/9/9	766	2026/9/16	638	—	—	—	—	1,404
一時貯水タンクD (サンプルタンクD)	2026/9/3	631	2026/9/11	908	2026/9/19	989	2026/9/27	998	3,526
一時貯水タンクE (サンプルタンクE)	2026/9/8	842	2026/9/16	1,015	2026/9/24	1,007	—	—	2,864
一時貯水タンクF (サンプルタンクF)	2026/9/8	589	2026/9/15	1,001	2026/9/23	781	—	—	2,371
一時貯水タンクG (サンプルタンクG)	2026/9/1	698	2026/9/26	997	—	—	—	—	1,695
一時貯水タンクH (サンプルタンクH)	2026/9/5	796	2026/9/13	730	2026/9/20	759	2026/9/29	994	3,279
一時貯水タンクJ (サンプルタンクJ)	2026/9/20	775	2026/9/29	1,016	—	—	—	—	1,791
一時貯水タンクK (サンプルタンクK)	2026/9/2	823	2026/9/10	915	2026/9/17	996	2026/9/25	998	3,732
一時貯水タンクL (サンプルタンクL)	2026/9/4	843	2026/9/12	913	2026/9/19	1,011	2026/9/28	1,002	3,769

・排水実績がない場合は「－」と記す。