

# 汚染水処理設備で発生した廃棄物(第40条)管理票

作業所管グループ		
承認	審査	作成
H27.7.30	H27.7.30	H27.7.30

廃棄物管理グループ		
承認	審査	作成
H27.8.24		

作業所管G記入欄	保管希望年日時		27年 8月 7日(金) 11時 00分		受付番号		保管予定日時(調整後)		2015年 8月 10日(月) 11時 00分	
	作業件名		1F-1~4号機高性能多核種除去設備(HERO)保守管理業務(H27)		発生場所		高性能多核種除去設備(HERO)建屋			
	作業所管G		水処理設備第二グループ		監理員		TEL			
	元請会社				作業実施責任者		TEL			
					担当者		TEL			
	No.	保管物名	保管容器 表面線量率	測定場所 雰囲気線量率	物 量 容器数 容 量	水切り 処理	保管場所(予定)	備 考	線量測定年月日	
		高性能多核種除去設備 前処理フィルタ1A(SSフィルタ)THC-HH014	0.025(m)Sv/h	0.0065(m)Sv/h	1個 2m3	済・未	E2エリア	コンクリート製保管用 遮へい容器	H27.7.28	
			(m)Sv/h	(m)Sv/h	個 m3	済・未			線量測定者	
			(m)Sv/h	(m)Sv/h	個 m3	済・未			測定器名・管理番号	
			(m)Sv/h	(m)Sv/h	個 m3	済・未			測定器名	ICW
			(m)Sv/h	(m)Sv/h	個 m3	済・未			管理番号	F1-ICW-197

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

廃棄物管理G記入欄	No.	保管物名	物 量 (容器数)	保管場所(実績)	保管日時(実績)	備 考
		高性能多核種除去設備	1 個	E2エリア	8/10 9:30	
		前処理フィルタ1A(SSフィルタ)THC-HH014	1 個			
			個			
			個			