

# 作業時散布の実績及び予定（1号機）



									当該週の散布範囲
6月	日	26 (日)	27 (月)	28 (火)	29 (水)	30 (木)	1 (金)	2 (土)	-
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回)	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.40E-4 (最大) ND (最小)	9.79E-5 (最大) ND (最小)	9.80E-5 (最大) ND (最小)	7.91E-5 (最大) ND (最小)	1.10E-4 (最大) ND (最小)	1.21E-4 (最大) ND (最小)	1.73E-4 (最大) ND (最小)	
7月	日	3 (日)	4 (月)	5 (火)	6 (水)	7 (木)	8 (金)	9 (土)	-
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回)	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.50E-4 (最大) ND (最小)	1.38E-4 (最大) ND (最小)	1.54E-4 (最大) ND (最小)	1.55E-4 (最大) ND (最小)	1.99E-4 (最大) ND (最小)	1.54E-4 (最大) ND (最小)	1.24E-4 (最大) ND (最小)	-
	日	10 (日)	11 (月)	12 (火)	13 (水)	14 (木)	15 (金)	16 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回)	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.21E-4 (最大) ND (最小)	1.96E-4 (最大) ND (最小)	1.96E-4 (最大) ND (最小)	1.31E-4 (最大) ND (最小)	1.25E-4 (最大) ND (最小)	1.27E-4 (最大) ND (最小)	1.53E-4 (最大) ND (最小)	-
	日	17 (日)	18 (月)	19 (火)	20 (水)	21 (木)	22 (金)	23 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回)	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	2.07E-4 (最大) ND (最小)	1.25E-4 (最大) ND (最小)	1.80E-4 (最大) ND (最小)	2.10E-4 (最大) ND (最小)	1.57E-4 (最大) ND (最小)	2.03E-4 (最大) ND (最小)	1.36E-4 (最大) ND (最小)	-
	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回)	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.71E-4 (最大) ND (最小)	2.08E-4 (最大) ND (最小)	1.64E-4 (最大) ND (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	-
8月	日	31 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)	
	散布対象作業	-	-	-	-	壁パネル外し	壁パネル外し	壁パネル外し	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回)	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	- (最大) - (最小)	




※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成28年7月27日時点

# 作業時散布の実績及び予定（1号機）



								当該週の散布範囲
7月	日	24 (日)	25 (月)	26 (火)	27 (水)	28 (木)	29 (金)	30 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布面積合計 (m2)	－	－	－	－	－	－	－
	平均散布量 (L/m2・回)	－	－	－	－	－	－	－
8月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.71E-4 (最大) ND (最小)	2.08E-4 (最大) ND (最小)	1.64E-4 (最大) ND (最小)	2.20E-4 (最大) ND (最小)	1.75E-4 (最大) ND (最小)	1.73E-4 (最大) ND (最小)	3.06E-4 (最大) ND (最小)
	日	31 (日)	1 (月)	2 (火)	3 (水)	4 (木)	5 (金)	6 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	壁パネル外し	壁パネル外し	壁パネル外し
	散布面積合計 (m2)	－	－	－	－	567	1323	567
	平均散布量 (L/m2・回)	－	－	－	－	1.8	1.5	1.8
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.52E-4 (最大) ND (最小)	1.50E-4 (最大) ND (最小)	1.36E-4 (最大) ND (最小)	1.35E-4 (最大) ND (最小)	2.01E-4 (最大) ND (最小)	1.19E-4 (最大) ND (最小)	1.24E-4 (最大) ND (最小)
	日	7 (日)	8 (月)	9 (火)	10 (水)	11 (木)	12 (金)	13 (土)
	散布対象作業	－	壁パネル外し	壁パネル外し	壁パネル外し	壁パネル外し	－	－
	散布面積合計 (m2)	－	1512	1134	1134	1890	－	－
	平均散布量 (L/m2・回)	－	1.6	1.8	1.8	1.6	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.59E-4 (最大) ND (最小)	1.59E-4 (最大) ND (最小)	1.68E-4 (最大) ND (最小)	1.64E-4 (最大) ND (最小)	1.43E-4 (最大) ND (最小)	1.71E-4 (最大) ND (最小)	1.47E-4 (最大) ND (最小)
	日	14 (日)	15 (月)	16 (火)	17 (水)	18 (木)	19 (金)	20 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布面積合計 (m2)	－	－	－	－	－	－	－
	平均散布量 (L/m2・回)	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	1.73E-4 (最大) ND (最小)	1.92E-4 (最大) ND (最小)	1.45E-4 (最大) ND (最小)	1.73E-4 (最大) ND (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)
	日	21 (日)	22 (月)	23 (火)	24 (水)	25 (木)	26 (金)	27 (土)
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－
	散布面積合計 (m2)	－	－	－	－	－	－	－
	平均散布量 (L/m2・回)	－	－	－	－	－	－	－
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※1	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)	－ (最大) － (最小)



※1 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成28年8月18日時点