

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年1月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす —:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	共用プール建屋休憩所	構内移動式給水車(66kV開閉所GIS西1)	構内移動式給水車(66kV開閉所GIS西2)	構内移動式給水車(装備交換所D北側)	構内移動式給水車(一時保管エリア1)				
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ								
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ								
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ								
1日(日)	○	○	○	—	—	—	—	—								
2日(月)	○	○	○	※1—	※1—	※1—	※1—	※1—								
3日(火)	○	○	○	※1—	※1—	※1—	※1—	※1—								
4日(水)	○	○	○	※1—	※1—	※1—	※1—	※1—								
5日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
6日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
7日(土)	○	○	○	—	—	○	○	○								
8日(日)	○	○	○	—	—	○	—	—								
9日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○								
10日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○								
11日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○								
12日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
13日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
14日(土)	○	○	○	—	—	○	○	○								
15日(日)	○	○	○	—	—	○	—	—								
16日(月)	○	○	○	※2—	○	○	※2—	※2—								
17日(火)	○	○	○	※2—	○	○	※2—	※2—								
18日(水)	○	○	○	※2—	○	○	※2—	※2—								
19日(木)	○	○	○	※2—	○	○	○	○								
20日(金)	○	○	○	※2—	○	○	○	○								
21日(土)	○	○	○	—	—	○	○	○								
22日(日)	○	○	○	—	—	○	—	—								
23日(月)	○	○	○	※2—	○	○	○	○								
24日(火)	○	○	○	※2—	○	○	○	○								
25日(水)	○	○	○	※2—	○	○	○	○								
26日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○								
27日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○								
28日(土)	○	○	○	—	—	○	○	○								
29日(日)	○	○	○	—	—	○	—	—								
30日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○								
31日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○								

※1:年始の為、運用停止
※2:電源停止の為、運用停止

【測定項目】

γ:線量当量率
ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
表面汚染密度:4Bq/cm²以下
空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下