

日付	2017年3月1日	タンクNo.	H5-A4タンク			作業内容	2段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8:20～8:30	北西		タンク内	2.86E-06	1.56E-05	1.56E-05	合	
作業中	10:40～10:50	南東		東	2.85E-06	1.24E-05	1.24E-05	合	
				西	2.86E-06	1.19E-05			
				南	2.86E-06	9.71E-06			
				北	2.89E-06	1.09E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:20～11:30	南東		東	2.85E-06	1.45E-05	1.45E-05	合	
				西	2.86E-06	9.17E-06			
				南	2.86E-06	1.24E-05			
				北	2.89E-06	1.09E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月6日	タンクNo.	H5-A4タンク			作業内容	側板1段目、底板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	北東		タンク内	2.86E-06	1.99E-05	1.99E-05	合	
作業中	9:30～9:40	南		東	2.85E-06	1.45E-05	2.00E-05	合	
				西	2.86E-06	2.00E-05			
				南	2.86E-06	1.56E-05			
				北	2.89E-06	1.64E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:30～11:40	南		東	2.85E-06	6.45E-06	1.19E-05	合	
				西	2.86E-06	1.19E-05			
				南	2.86E-06	3.78E-06			
				北	2.89E-06	5.45E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月9日	タンクNo.	H5-C6タンク			作業内容	天蓋解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	東		タンク内	2.86E-06	1.45E-05	1.45E-05	合	
作業中	9:30～9:40	東		東	2.85E-06	7.52E-06	9.27E-06	合	
				西	2.86E-06	8.09E-06			
				南	2.86E-06	9.17E-06			
				北	2.89E-06	9.27E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13:30～13:40	東		東	2.85E-06	1.02E-05	1.36E-05	合	
				西	2.86E-06	7.01E-06			
				南	2.86E-06	9.17E-06			
				北	2.89E-06	1.36E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月10日	タンクNo.	H5-C6タンク			作業内容	4段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	西		タンク内	2.86E-06	1.45E-05	1.45E-05	合	
作業中	9:30～9:40	北西		東	2.85E-06	1.02E-05	1.19E-05	合	
				西	2.86E-06	1.19E-05			
				南	2.86E-06	1.19E-05			
				北	2.89E-06	1.09E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:10～11:20	北西		東	2.85E-06	1.29E-05	1.35E-05	合	
				西	2.86E-06	1.35E-05			
				南	2.86E-06	1.35E-05			
				北	2.89E-06	1.20E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年3月10日	タンクNo.	H5-A2タンク				作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	西		タンク内	2.86E-06	1.19E-05	1.19E-05	合	
作業中	9:40～9:50	北西		東	2.86E-06	1.35E-05	1.61E-05	合	
				西	2.95E-06	1.50E-05			
				南	2.85E-06	1.61E-05			
				北	2.93E-06	1.49E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:30～11:40	北西		東	2.86E-06	1.35E-05	1.39E-05	合	
				西	2.95E-06	1.39E-05			
				南	2.85E-06	1.18E-05			
				北	2.93E-06	1.05E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月13日	タンクNo.	H5-C6タンク				作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	南		タンク内	2.86E-06	3.33E-05	3.33E-05	合	
作業中	9:20～9:30	南		東	2.85E-06	1.34E-05	1.47E-05	合	
				西	2.86E-06	1.03E-05			
				南	2.86E-06	1.03E-05			
				北	2.89E-06	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:00～11:10	南		東	2.85E-06	8.06E-06	1.20E-05	合	
				西	2.86E-06	9.17E-06			
				南	2.86E-06	9.17E-06			
				北	2.89E-06	1.20E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月13日	タンクNo.	H5-A2タンク				作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	南		タンク内	2.86E-06	1.45E-05	1.45E-05	合	
作業中	9:40～9:50	南		東	2.86E-06	1.19E-05	1.38E-05	合	
				西	2.95E-06	1.22E-05			
				南	2.85E-06	9.14E-06			
				北	2.93E-06	1.38E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:10～11:20	南		東	2.86E-06	1.08E-05	1.49E-05	合	
				西	2.95E-06	9.45E-06			
				南	2.85E-06	1.34E-05			
				北	2.93E-06	1.49E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月16日	タンクNo.	H5-C6タンク				作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	北西		タンク内	2.86E-06	1.18E-05	1.18E-05	合	
作業中	9:30～9:40	北西		東	2.85E-06	8.60E-06	1.20E-05	合	
				西	2.86E-06	7.55E-06			
				南	2.86E-06	1.08E-05			
				北	2.89E-06	1.20E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:30～10:40	北西		東	2.85E-06	1.07E-05	1.07E-05	合	
				西	2.86E-06	6.47E-06			
				南	2.86E-06	9.71E-06			
				北	2.89E-06	9.27E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年3月16日	タンクNo.	H5-A2タンク			作業内容	3段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	北西		タンク内	2.86E-06	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	10:00～10:10	北西		東	2.86E-06	5.39E-06	1.28E-05	合	
				西	2.95E-06	1.28E-05			
				南	2.85E-06	1.07E-05			
				北	2.93E-06	1.10E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:00～11:10	北西		東	2.86E-06	9.16E-06	1.17E-05	合	
				西	2.95E-06	1.17E-05			
				南	2.85E-06	9.14E-06			
				北	2.93E-06	6.63E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月17日	タンクNo.	H5-A2タンク			作業内容	2段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	北西		タンク内	2.86E-06	9.16E-06	9.16E-06	合	
作業中	9:00～9:10	北西		東	2.86E-06	1.08E-05	1.08E-05	合	
				西	2.95E-06	9.45E-06			
				南	2.85E-06	4.84E-06			
				北	2.93E-06	5.52E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:30～11:40	北西		東	2.86E-06	1.02E-05	1.02E-05	合	
				西	2.95E-06	7.79E-06			
				南	2.85E-06	5.91E-06			
				北	2.93E-06	4.97E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月20日	タンクNo.	H5-C6タンク			作業内容	側板1段目、底板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:20～7:30	南		タンク内	3.24E-06	1.35E-05	1.35E-05	合	
作業中	9:00～9:10	北		東	3.24E-06	1.53E-05	1.53E-05	合	
				西	3.26E-06	7.98E-06			
				南	3.26E-06	7.98E-06			
				北	3.29E-06	1.30E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	1100～11:10	東		東	3.24E-06	1.53E-05	1.53E-05	合	
				西	3.26E-06	7.37E-06			
				南	3.26E-06	9.21E-06			
				北	3.29E-06	1.18E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月21日	タンクNo.	H5-A2タンク			作業内容	側板1段目、底板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6:40～6:50	南西		タンク内	3.25E-06	3.07E-05	3.07E-05	合	
作業中	8:00～8:10	南東		東	3.25E-06	3.13E-05	3.36E-05	合	
				西	3.36E-06	3.23E-05			
				南	3.24E-06	3.36E-05			
				北	3.33E-06	3.33E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:00～10:10	南東		東	3.25E-06	2.58E-05	3.49E-05	合	
				西	3.36E-06	2.47E-05			
				南	3.24E-06	3.49E-05			
				北	3.33E-06	2.51E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年3月23日	タンクNo.	H5-D2タンク				作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	西		タンク内	3.24E-06	7.34E-06	7.34E-06	合	
作業中	9:00～9:10	西		東	3.24E-06	1.22E-05	1.54E-05	合	
				西	3.26E-06	1.54E-05			
				南	3.26E-06	1.35E-05			
				北	3.29E-06	1.18E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12:40～12:50	西		東	3.24E-06	1.10E-05	1.47E-05	合	
				西	3.26E-06	1.47E-05			
				南	3.26E-06	1.17E-05			
				北	3.29E-06	1.37E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月24日	タンクNo.	H5-D2タンク				作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8:50～9:00	北西		タンク内	3.24E-06	1.84E-05	1.84E-05	合	
作業中	13:00～13:10	北西		東	3.24E-06	1.41E-05	1.47E-05	合	
				西	3.26E-06	1.47E-05			
				南	3.26E-06	1.23E-05			
				北	3.29E-06	1.24E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14:30～14:40	北西		東	3.24E-06	1.47E-05	1.47E-05	合	
				西	3.26E-06	1.35E-05			
				南	3.26E-06	1.23E-05			
				北	3.29E-06	9.31E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月24日	タンクNo.	H5-A3タンク				作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8:50～9:00	北西		タンク内	3.25E-06	1.78E-05	1.78E-05	合	
作業中	10:00～10:10	北西		東	3.25E-06	1.35E-05	1.39E-05	合	
				西	3.36E-06	1.39E-05			
				南	3.24E-06	1.04E-05			
				北	3.33E-06	8.80E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13:40～13:50	北西		東	3.25E-06	1.23E-05	1.38E-05	合	
				西	3.36E-06	8.23E-06			
				南	3.24E-06	7.34E-06			
				北	3.33E-06	1.38E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月28日	タンクNo.	H5-D2タンク				作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8:20～8:30	北		タンク内	3.24E-06	7.34E-06	7.34E-06	合	
作業中	9:30～9:40	北		東	3.24E-06	1.16E-05	1.37E-05	合	
				西	3.26E-06	9.21E-06			
				南	3.26E-06	9.21E-06			
				北	3.29E-06	1.37E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:40～10:50	西		東	3.24E-06	1.22E-05	1.22E-05	合	
				西	3.26E-06	8.60E-06			
				南	3.26E-06	7.98E-06			
				北	3.29E-06	6.83E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年3月28日	タンクNo.	H5-A3タンク				作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	北		タンク内	3.25E-06	1.96E-05	1.96E-05	合	
作業中	9:20～9:30	北		東	3.25E-06	1.47E-05	1.52E-05	合	
				西	3.36E-06	1.52E-05			
				南	3.24E-06	1.22E-05			
				北	3.33E-06	1.38E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13:00～13:10	西		東	3.25E-06	9.81E-06	9.81E-06	合	
				西	3.36E-06	8.23E-06			
				南	3.24E-06	7.95E-06			
				北	3.33E-06	7.54E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月29日	タンクNo.	H5-D2タンク				作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:40～7:50	西		タンク内	3.24E-06	1.53E-05	1.53E-05	合	
作業中	9:00～9:10	北		東	3.24E-06	9.18E-06	1.29E-05	合	
				西	3.26E-06	1.29E-05			
				南	3.26E-06	1.29E-05			
				北	3.29E-06	1.18E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:10～10:20	西		東	3.24E-06	9.79E-06	1.29E-05	合	
				西	3.26E-06	1.29E-05			
				南	3.26E-06	1.17E-05			
				北	3.29E-06	9.31E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月29日	タンクNo.	H5-A3タンク				作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8:00～8:10	西		タンク内	3.25E-06	1.66E-05	1.66E-05	合	
作業中	9:20～9:30	北		東	3.25E-06	1.23E-05	1.76E-05	合	
				西	3.36E-06	1.27E-05			
				南	3.24E-06	1.35E-05			
				北	3.33E-06	1.76E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:00～10:10	西		東	3.25E-06	1.23E-05	1.57E-05	合	
				西	3.36E-06	1.39E-05			
				南	3.24E-06	1.35E-05			
				北	3.33E-06	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年3月30日	タンクNo.	H5-A3タンク				作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:50～8:00	南		タンク内	3.25E-06	1.66E-05	1.66E-05	合	
作業中	9:20～9:30	南		東	3.25E-06	1.96E-05	2.57E-05	合	
				西	3.36E-06	1.84E-05			
				南	3.24E-06	2.57E-05			
				北	3.33E-06	2.33E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10:30～10:40	南		東	3.25E-06	1.66E-05	2.33E-05	合	
				西	3.36E-06	1.20E-05			
				南	3.24E-06	1.53E-05			
				北	3.33E-06	2.33E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					