

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 5月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年5月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
5/1	1.45E+02	1.50E+03	5.11E+01	1.27E+02	3.77E+01	6.66E+01	
5/2	1.48E+02	1.60E+03	8.42E+01	1.28E+02	6.06E+01	6.62E+01	
5/3	1.47E+02	1.50E+03	5.36E+01	1.28E+02	3.95E+01	6.73E+01	
5/4	1.34E+02	1.10E+03	5.56E+01	1.27E+02	4.03E+01	6.70E+01	
5/5	1.36E+02	1.10E+03	5.60E+01	1.28E+02	4.26E+01	6.66E+01	
5/6	1.48E+02	1.60E+03	8.53E+01	1.27E+02	6.15E+01	6.67E+01	
5/7	1.33E+02	1.00E+03	5.41E+01	1.28E+02	4.06E+01	6.76E+01	
5/8	1.35E+02	1.10E+03	6.41E+01	1.28E+02	4.56E+01	6.74E+01	
5/9	1.31E+02	9.75E+02	5.22E+01	1.27E+02	3.96E+01	6.69E+01	
5/10	1.36E+02	1.20E+03	8.31E+01	1.28E+02	6.21E+01	6.68E+01	
5/11	1.38E+02	1.10E+03	5.40E+01	1.28E+02	4.10E+01	6.71E+01	
5/12	1.23E+02	9.72E+02	5.20E+01	1.28E+02	3.97E+01	6.68E+01	
5/13	1.41E+02	1.50E+03	5.27E+01	1.24E+02	3.93E+01	6.61E+01	
5/14	1.30E+02	1.10E+03	6.26E+01	1.21E+02	4.62E+01	6.56E+01	
5/15	1.44E+02	1.70E+03	6.48E+01	1.25E+02	4.60E+01	6.59E+01	
5/16	1.27E+02	8.97E+02	5.81E+01	7.73E+01	3.88E+01	3.82E+01	
5/17	1.33E+02	1.20E+03	4.95E+01	7.39E+01	3.18E+01	3.73E+01	
5/18	1.42E+02	1.40E+03	7.60E+01	7.40E+01	5.13E+01	3.74E+01	
5/19	1.34E+02	1.10E+03	4.78E+01	7.50E+01	3.05E+01	3.80E+01	
5/20	1.41E+02	1.20E+03	3.93E+01	7.50E+01	2.73E+01	3.81E+01	
5/21	1.30E+02	8.42E+02	3.74E+01	7.52E+01	2.56E+01	3.80E+01	
5/22	1.47E+02	1.50E+03	7.60E+01	7.54E+01	5.29E+01	3.78E+01	
5/23	1.36E+02	1.70E+03	6.09E+01	7.55E+01	4.26E+01	3.85E+01	
5/24	1.25E+02	9.62E+02	4.14E+01	7.49E+01	2.95E+01	3.80E+01	
5/25	1.38E+02	1.50E+03	5.16E+01	7.40E+01	3.34E+01	3.75E+01	
5/26	1.42E+02	1.50E+03	4.14E+01	7.41E+01	2.75E+01	3.70E+01	
5/27	1.32E+02	1.20E+03	5.10E+01	7.43E+01	3.31E+01	3.78E+01	
5/28	1.46E+02	1.60E+03	4.91E+01	7.48E+01	3.08E+01	3.81E+01	
5/29	1.34E+02	1.10E+03	4.52E+01	7.52E+01	3.13E+01	3.78E+01	
5/30	1.29E+02	1.20E+03	4.91E+01	7.50E+01	3.09E+01	3.82E+01	
5/31	1.46E+02	1.50E+03	5.09E+01	7.54E+01	3.33E+01	3.78E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕