

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成29年5月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	共用プール建屋休憩所	構内移動式給水車(66kV開閉所GIS西1)	構内移動式給水車(66kV開閉所GIS西2)	構内移動式給水車(装備交換所D北側)	構内移動式給水車(一時保管エリア1)				
		測定点数	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ								
		γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ
		γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ	γ	ス	ダ
1日(月)	○	○	○	※1-	※1-	※1-	※1-									
2日(火)	○	○	○	※1-	※1-	※1-	※1-									
3日(水)	○	○	○	※1-	※1-	※1-	※1-									
4日(木)	○	○	○	※1-	※1-	※1-	※1-									
5日(金)	○	○	○	※1-	※1-	※1-	※1-									
6日(土)	○	○	○	-	-	-	-									
7日(日)	○	○	○	-	-	-	-									
8日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
9日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
10日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
11日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
12日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
13日(土)	○	○	○	-	-	○	○									
14日(日)	○	○	○	-	-	○	-									
15日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
16日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
17日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
18日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
19日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
20日(土)	○	○	○	-	-	○	○									
21日(日)	○	○	○	-	-	○	-									
22日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
23日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
24日(水)	○	○	○	○	○	○	○									
25日(木)	○	○	○	○	○	○	○									
26日(金)	○	○	○	○	○	○	○									
27日(土)	○	○	○	-	-	○	○									
28日(日)	○	○	○	-	-	○	-									
29日(月)	○	○	○	○	○	○	○									
30日(火)	○	○	○	○	○	○	○									
31日(水)	○	○	○	○	○	○	○									

※1:GWにより、運用停止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下