

# 放射線サーベイ記録


測定目的	一時的な管理対象区域設定に伴う 状況確認サーベイ		測定項目	■ $\gamma$ □スミア □ダスト   □核種分析
測定場所	雑固体廃棄物 焼却建屋	3階 均圧室	測定者	
測定日時	2017/4/17    13:20 ~    13:50		測定器 (換算定数)	F1-SC-137 F1-ECD-005
測定条件			区域区分	—

×:空間線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )

⊗:表面線量率( $\mu\text{Sv/h}$ )


○:スミア( $\text{Bq/cm}^2$ )

△:ダスト( $\text{Bq/cm}^3$ )



● 表面線量率

No	$\gamma$ 線量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ )
1	0.09
2	0.09



出入り口

- ①・管理対象区域を示す掲示物  
・「管理対象区域」に係る注意事項
- ②・管理対象区域ではないことを示す掲示物
- ECD設置個所 (F1-ECD-005)

提示

承認	審査	作成

【設定宣言日時】平成29年 4月17日13時44分

注: 変動原因等の調査を行った場合は, その原因等についても記載する