

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成30年4月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設（工作建屋）休憩所	共用プール建屋休憩所	構内移動式給水車（土捨て場北側）	構内移動式給水車（物揚場進入路付近南側）	構内移動式給水車（装備交換所D北側）						
測定点数	γ	19	18	33	9	9	8	7	2	2	2						
	ス	21	18	33	9	9	8	7	2	2	2						
	ダ	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1						
1日（日）		○	○	○	－	－	－										
2日（月）		○	○	○	○	○	○										
3日（火）		○	○	○	○	○	○										
4日（水）		○	○	○	○	○	○										
5日（木）		○	○	○	○	○	○										
6日（金）		○	○	○	○	○	○										
7日（土）		○	○	○	－	－	－										
8日（日）		○	○	○	－	－	－										
9日（月）		○	○	○	○	○	○										
10日（火）		○	○	○	○	○	○										
11日（水）		○	○	○	○	○	○										
12日（木）		○	○	○	○	○	○										
13日（金）		○	○	○	○	○	○										
14日（土）		○	○	○	－	－	－										
15日（日）		○	○	○	－	－	－										
16日（月）		○	○	○	○	○	○										
17日（火）		○	○	○	○	○	○										
18日（水）		○	○	○	○	○	○										
19日（木）		○	○	○	○	○	○										
20日（金）		○	○	○	○	○	○										
21日（土）		○	○	○	－	－	－										
22日（日）		○	○	○	－	－	－										
23日（月）		○	○	○	○	○	○										
24日（火）		○	○	○	○	○	○										
25日（水）		○	○	○	○	○	○										
26日（木）		○	○	○	○	○	○										
27日（金）		○	○	○	○	○	○										
28日（土）		○	○	○	－	－	－										
29日（日）		○	○	○	－	－	－										
30日（月）		○	○	○	－	－	－										

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下