

局所排風機 維持確認記録（平成30年6月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μSv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.6	0.6	23.8	22.9	24.4	○	○	H30.6.15	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	0.7	0.7	25.6	25.1	24.8	○	○	H30.6.15	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	24.8	25.2	24.7	○	○	H30.6.15	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.8	0.8	25.5	26.3	25.2	○	○	H30.6.15	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	0.6	0.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.7	0.7	0.7	21.5	22.3	21.1	○	○	H30.6.15	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.6	0.6	0.6	23.2	23.9	23.5	○	○	H30.6.15	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.7	0.8	0.8	26.0	24.4	25.0	○	○	H30.6.15	—	—	—	
9	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	24.1	25.8	23.2	○	○	H30.6.15	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	0.5	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.6	0.6	0.6	20.1	19.9	19.9	○	○	H30.6.15	—	—	—	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.6	0.6	24.4	24.2	24.3	○	○	H30.6.15	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.1	1.1	1.1	25.6	23.9	25.4	○	○	H30.6.15	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	0.9	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム