

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2018年 7月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2018年7月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
7/1	1.13E+02	3.92E+02	3.58E+01	6.38E+01	1.81E+01	3.74E+01	
7/2	1.25E+02	6.87E+02	3.92E+01	6.38E+02	2.07E+01	3.74E+01	
7/3	1.19E+02	3.53E+02	3.89E+01	6.40E+01	2.02E+01	3.74E+01	
7/4	1.12E+02	3.49E+02	4.00E+01	6.37E+01	2.17E+01	3.75E+01	
7/5	1.08E+02	2.40E+02	6.89E+01	6.38E+01	3.93E+01	3.75E+01	
7/6	1.18E+02	7.03E+02	7.80E+01	6.03E+01	4.83E+01	3.71E+01	
7/7	1.10E+02	3.69E+02	4.08E+01	6.17E+01	2.03E+01	3.71E+01	
7/8	1.09E+03	2.90E+02	4.27E+01	6.29E+01	2.14E+01	3.14E+01	
7/9	1.07E+02	2.24E+02	3.54E+01	6.31E+01	1.74E+01	3.75E+01	
7/10	1.12E+02	3.58E+02	4.41E+01	6.32E+01	2.08E+01	3.73E+01	
7/11	1.22E+02	7.47E+02	3.81E+01	6.34E+01	1.93E+01	3.75E+01	
7/12	1.12E+02	3.32E+02	3.48E+01	6.35E+01	1.70E+01	3.72E+01	
7/13	1.15E+02	5.48E+02	4.12E+01	6.31E+01	1.92E+01	3.72E+01	
7/14	1.27E+02	7.64E+02	3.83E+01	6.32E+01	2.02E+01	3.74E+01	
7/15	1.27E+02	1.45E+02	3.69E+01	6.31E+01	1.93E+01	3.73E+01	
7/16	1.12E+02	3.35E+02	4.10E+01	6.55E+01	2.03E+01	3.75E+01	
7/17	1.25E+02	6.87E+02	3.76E+01	6.34E+01	1.79E+01	3.75E+01	
7/18	1.09E+02	2.34E+02	3.40E+01	6.36E+01	1.67E+01	3.72E+01	
7/19	1.13E+02	3.30E+02	3.77E+01	6.37E+01	1.93E+01	3.72E+01	
7/20	1.27E+02	7.30E+02	3.88E+01	6.36E+01	2.07E+01	3.68E+01	
7/21	1.13E+02	3.16E+02	3.50E+01	6.35E+01	1.78E+01	3.71E+01	
7/22	1.13E+02	3.71E+02	4.54E+01	6.34E+01	2.39E+01	3.70E+01	
7/23	1.14E+02	3.66E+02	4.05E+01	6.37E+01	2.25E+01	3.70E+01	
7/24	1.11E+02	3.49E+02	3.99E+01	6.36E+01	2.11E+01	3.71E+01	
7/25	1.20E+02	5.88E+04	3.92E+01	6.35E+01	1.96E+01	3.69E+01	
7/26	1.12E+02	3.57E+02	3.86E+01	6.33E+01	1.93E+01	3.71E+01	
7/27	1.12E+02	3.09E+02	6.92E+01	6.34E+01	2.82E+01	3.71E+01	
7/28	1.10E+02	2.46E+02	7.03E+01	6.30E+01	4.11E+01	3.70E+01	
7/29	1.11E+02	3.54E+02	4.13E+01	6.26E+01	2.22E+01	3.68E+01	
7/30	1.25E+02	7.39E+02	8.72E+01	6.31E+01	5.24E+01	3.67E+01	
7/31	1.08E+02	2.88E+02	3.85E+01	6.32E+01	2.04E+01	3.69E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕