

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成30年7月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	構内移動式給水車(土捨て場東側)	構内移動式給水車(G6タンクエリア脇)	常設給水所(CCR西側)						
		測定点数	γ	17	18	33	9	9	8	2	2	1				
			ス	19	18	33	9	9	8	2	2	1				
			ダ	2	1	2	1	1	1	1	1	1				
1日	(日)		○	○	○	—	—	—	—	—	—	○				
2日	(月)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
3日	(火)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4日	(水)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
5日	(木)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
6日	(金)		○	○	○	○	○	○	※1	—	○	○				
7日	(土)		○	○	○	○	—	—	—	—	○	○				
8日	(日)		○	○	○	—	—	—	—	—	—	○				
9日	(月)		○	○	○	○	○	○	○	—	○	○				
10日	(火)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
11日	(水)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
12日	(木)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
13日	(金)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
14日	(土)		○	○	○	○	—	—	—	○	○	○				
15日	(日)		○	○	○	○	—	—	—	—	—	○				
16日	(月)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
17日	(火)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
18日	(水)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
19日	(木)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
20日	(金)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
21日	(土)		○	○	○	○	—	—	—	○	○	○				
22日	(日)		○	○	○	○	—	—	—	—	—	○				
23日	(月)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
24日	(火)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
25日	(水)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
26日	(木)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
27日	(金)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
28日	(土)		○	○	○	○	—	—	—	○	○	○				
29日	(日)		○	○	○	○	—	—	—	—	—	○				
30日	(月)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
31日	(火)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

※1:発電機不具合に伴う運用停止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下