

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2018年 10月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2018年10月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
10/1	1.05E+02	3.34E+02	6.26E+01	1.17E+02	3.77E+01	7.14E+01	
10/2	1.26E+02	9.13E+02	8.64E+01	1.19E+02	5.18E+01	7.05E+01	
10/3	1.38E+02	1.30E+03	8.32E+01	1.18E+02	4.86E+01	7.06E+01	
10/4	1.36E+02	1.20E+03	7.18E+01	1.18E+02	5.21E+01	7.03E+01	
10/5	1.38E+02	1.30E+03	8.05E+01	1.18E+02	4.59E+01	7.06E+01	
10/6	1.16E+02	7.07E+02	7.66E+01	1.18E+02	4.81E+01	7.03E+01	
10/7	1.08E+02	3.78E+02	5.58E+01	1.18E+02	3.20E+01	7.03E+01	
10/8	1.09E+02	3.76E+02	5.61E+01	1.18E+02	3.21E+01	7.05E+01	
10/9	1.10E+02	4.82E+02	8.06E+01	1.18E+02	4.96E+01	7.01E+01	
10/10	1.09E+02	4.49E+02	8.26E+01	1.18E+02	4.76E+01	7.01E+01	
10/11	1.09E+02	4.46E+02	5.03E+01	1.16E+02	2.80E+01	6.96E+01	
10/12	1.35E+02	1.20E+03	6.97E+01	1.16E+02	4.00E+01	6.95E+01	
10/13	1.01E+02	1.96E+02	5.21E+01	1.18E+02	2.92E+01	7.00E+01	
10/14	1.38E+02	1.20E+03	7.32E+01	1.18E+02	4.53E+01	7.02E+01	
10/15	1.20E+02	8.34E+02	5.58E+01	1.18E+02	2.98E+01	7.00E+01	
10/16	1.21E+02	8.96E+02	8.66E+01	1.18E+02	4.92E+01	7.02E+01	
10/17	1.40E+02	1.30E+03	7.48E+01	1.17E+02	4.96E+01	6.97E+01	
10/18	1.42E+02	1.40E+03	8.05E+02	1.18E+02	4.43E+01	7.04E+01	
10/19	1.39E+02	1.30E+03	7.92E+01	1.17E+02	4.31E+01	6.98E+01	
10/20	1.42E+02	1.40E+03	8.38E+01	1.17E+02	4.73E+01	6.99E+01	
10/21	1.41E+02	1.30E+03	6.51E+01	1.18E+02	3.78E+01	7.04E+01	
10/22	1.40E+02	1.30E+03	7.91E+01	1.18E+02	4.21E+01	7.02E+01	
10/23	1.37E+02	1.20E+03	8.60E+01	1.17E+02	4.93E+01	6.99E+01	
10/24	1.40E+02	1.40E+03	7.78E+01	9.87E+01	4.16E+01	5.58E+01	
10/25	1.42E+02	1.40E+03	1.62E+02	2.90E+02	8.53E+01	7.52E+01	
10/26	1.42E+02	1.40E+03	1.61E+02	2.90E+02	8.39E+01	1.75E+02	
10/27	1.28E+02	1.00E+03	1.41E+02	2.88E+02	7.83E+01	1.74E+02	
10/28	1.39E+02	1.30E+03	1.52E+02	2.90E+02	8.04E+01	1.14E+02	
10/29	1.42E+02	1.40E+03	1.60E+02	2.90E+02	8.41E+01	1.14E+02	
10/30	1.12E+02	7.28E+02	1.59E+02	2.90E+02	8.43E+01	1.14E+02	
10/31	1.39E+02	1.30E+03	1.51E+02	2.89E+02	8.15E+01	1.74E+02	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕