

G	M	メンバー
2018.11.28	1130.11.28	H28.11.28

放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト	<input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1 / 2号開閉所東側一部	測定者		
測定日時	2018/11/28	14:30 ~ 15:00	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-144 BG: 110cpm (機器効率: 35.3%)	



○ : 地面
△ : 手すり

No	cpm	No	cpm
1	110	7	110
2	110	8	110
3	110	9	110
4	110	10	110
5	110	11	110
6	110	12	110

※ : アクションレベル : 1300cpm以上