




G M	メンバー

## 放射線サーベイ記録

測定目的	視察者の防護装備軽減に伴う確認サーベイ		測定項目	<input type="checkbox"/> γ <input checked="" type="checkbox"/> ろ布 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接
測定場所	ヤード	1/2号開閉所東側一部	測定者	
測定日時	2018/12/20	14:00 ~ 14:30	測定器 (換算定数)	F1-GMAD-335 BG: 130cpm (機器効率: 30.6%)



※: 5.6は、手すり上部



○: 地面  
△: 手すり

No	cpm	No	cpm
1	130	7	130
2	130	8	130
3	130	9	130
4	130	10	130
5	130	11	130
6	130	12	130

※: アクションレベル: 1300cpm以上