



放射線サーベイ記録

測定目的	2～4u タービン建屋地下階線量測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト
測定場所	2号機 タービン建屋1階	測定者	
測定日時	2018/1/29 14:00 ~ 14:15 2018/1/30 15:45 ~ 15:55	測定器	F1-ICW-046 F1-GMWS-6
測定条件	—	区域区分	Yゾーン

2号機 タービン建屋1階

×：空間線量当量率 (mSv/h)



空間線量当量率 (mSv/h)



No	測定結果	使用測定器	測定日
1	0.30	F1-ICW-046	2018/1/29
2	9.00	F1-ICW-046	2018/1/29
3	510	F1-GMWS-6	2018/1/30

放射線サーベイ記録

測定目的	2～4u タービン建屋地下階線量測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト
測定場所	3号機 タービン建屋1階	測定者	
測定日時	2018/1/29 14:20 ~ 14:35 2018/1/30 16:05 ~ 16:15	測定器	F1-ICW-046 F1-GMWS-6
測定条件	—	区域区分	Yゾーン

3号機 タービン建屋1階

×：空間線量当量率 (mSv/h)



空間線量当量率 (mSv/h)



No	測定結果	使用測定器	測定日
1	1.50	F1-ICW-046	2018/1/29
2	15.0	F1-ICW-046	2018/1/29
3	370	F1-GMWS-6	2018/1/30

放射線サーベイ記録

測定目的	2～4u タービン建屋地下階線量測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト
測定場所	4号機 タービン建屋1階	測定者	
測定日時	2018/1/29 14:40 ～ 15:05	測定器	F1-ICW-046 F1-GMWS-6
測定条件	—	区域区分	Yゾーン

4号機 タービン建屋1階

×：空間線量当量率 (mSv/h)



空間線量当量率 (mSv/h)

No	測定結果	使用測定器
1	0.40	F1-ICW-046
2	0.40	F1-ICW-046
3	18.0	F1-GMWS-6