

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(2019年7月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	常設給水所(CCR西側)	移動式給水車(増設ALPS西側)											
		測定点数	γ	18	18	32	9	8	1	2									
		ス	19	18	32	9	8	1	1	2									
		ダ	2	1	2	1	1	1	1	1									
1日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
2日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
3日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
4日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
5日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
6日	(土)	○	○	○	○	—	—	○	○	○									
7日	(日)	○	○	○	○	—	—	○	—	—									
8日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
9日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
10日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
11日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
12日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
13日	(土)	○	○	○	○	—	—	○	○	○									
14日	(日)	○	○	○	○	—	—	○	—	—									
15日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	— ※1									
16日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
17日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
18日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
19日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
20日	(土)	○	○	○	○	—	—	○	○	○									
21日	(日)	○	○	○	○	—	—	○	—	—									
22日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
23日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
24日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
25日	(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
26日	(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
27日	(土)	○	○	○	○	—	—	○	○	○									
28日	(日)	○	○	○	○	—	—	○	—	—									
29日	(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
30日	(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
31日	(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○									

※1:休憩所一時閉鎖により休止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm²以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下